



APERTURA. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 Diez horas con treinta minutos del día 25 de Agosto de 2023 dos mil veintitrés, en las oficinas que ocupa la Dirección de Adquisiciones, en la finca marcada con el número 63 de la calle Nicolás Regules, esquina Mexicaltzingo, planta alta, Zona Centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento a lo que establecen las bases de la Licitación **LPL559/2023**, denominada **"SISTEMA NO BREAK"** "se hace constar la presencia de las siguientes personas:

ASISTENTES. **Erick Rodolfo Figueroa Meza**, en representación de Gonzalo Alberto García Ávila, Titular de la unidad centralizada de compras, **Miguel Ángel Macías García**, en representación de Dirección de Protección Civil

Se hace constar que no hubo presencia de proveedores:

DESARROLLO. Acto seguido, de conformidad al Capítulo V de las Bases que rigen el procedimiento de adquisición que nos ocupa, al artículo 48 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; y al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de que en el presente **ACTO** sean aclarados algunos puntos que han surgido con relación al procedimiento de adquisición que nos ocupa, y que estos formarán parte del mismo, por lo que se ponen de manifiesto los mismos de la siguiente manera:

Se hace constar que hubo preguntas por parte del siguiente proveedor interesado.

Pregunta 1 - Partida 1

Solicitamos a la convocante nos indique la capacidad en VA del NoBreak que requieren.

R= 2000 VA **minimo**

Pregunta 2 - Partida 1

Solicitamos a la convocante nos indique que tipo de NEMA se requieren en los contactos, esto con el fin de que el conector de los equipos sea compatible con el NoBreak a ofertar.

R=Nema 5-20p

Pregunta 3 - Partida 1

Solicitan NoBreak con puerto conector, entendemos que con esta descripción se refieren al conector de entrada. ¿Es correcta nuestra apreciación?

R=El conector es entrada

Pregunta 4

En caso de que la respuesta de la pregunta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante nos aclare a que se refieren con puerto conector.

R=No aplica por que se respondió la pregunta tres afirmativa



SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

Se hace constar que el área requirente hace la aclaración que de preferencia necesita baterías de ciclo profundo (larga duración).

FUNDAMENTO: La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen, tienen fundamento en el Capítulo V de las Bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente; en los artículos 115, fracciones II y III, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 79, 83 y demás concurrentes de la Constitución Política del Estado de Jalisco; al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y al artículo 48 Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; e igualmente, en el artículo 119 fracción III del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara.

Un ejemplar de la misma es inmediatamente puesta a la vista y a disposición de los licitantes a las afueras de la oficina de la Dirección General, en la pared del pasillo que conduce al área de compras, misma que permanecerá en dicho lugar por un plazo no menor a 05 cinco días hábiles, a partir de ésta fecha, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 48 numeral 7 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara.

CIERRE. No habiendo más temas que tratar, se da por terminada la última Junta de Aclaraciones, siendo las 10:45 Diez horas con cuarenta y cinco minutos del día 25 de Agosto del 2023 dos mil veintitrés, se cierra la presente acta, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por el Municipio de Guadalajara:

Table with 2 columns: Nombre y cargo, Firma. Row 1: Erick Rodolfo Figueroa Meza, en representación de Gonzalo Alberto García Ávila, Titular de la unidad centralizada de compras. Row 2: Miguel Ángel Macías García, en representación de Dirección de Protección Civil.