



Adquisiciones

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-GDL-020-2025 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

“ADQUISICIÓN DE TABLERO DE CONTROL, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA LA DIRECCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL”

Guadalajara, Jalisco a 11 de abril del 2025.





Adquisiciones

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **11:00** horas del día **11 de abril del 2025**, en la Sala de Juntas de la Dirección, con domicilio en Nicolás Regules número 63 planta alta del Mercado de Mexicaltzingo, Barrio de Mexicaltzingo, C.P. 44100, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, se reunieron los servidores públicos y demás personas, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la **JUNTA DE ACLARACIONES** a la **CONVOCATORIA** de la **LICITACIÓN** identificada al rubro, de acuerdo a lo previsto en el artículo 63 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante la **LEY**, así como lo establecido en el punto 5 de las **BASES**, que rigen la presente **LICITACIÓN**.

Este acto fue presidido por la **Mtra. Martha Velázquez Ortega**, Directora de Adquisiciones del Municipio de Guadalajara, quien al inicio de esta junta comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 63 de la **LEY**, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la **CONVOCATORIA** de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en la **LICITACIÓN**, de forma presencial o electrónica a través de correo electrónico, y cuyas preguntas se hayan recibido en la fecha y hora establecida en la **CONVOCATORIA**.

Servidor Público designado por la Titular de la **UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS** del acto fue asistido por el representante del **ÁREA REQUIRENTE**, cuyos nombres se mencionan al final de esta acta.

HECHOS:

1.- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.

No hay Aclaraciones por parte de la **CONVOCANTE**.

2.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

Primero. - La Unidad Centralizada de Compras, informa que se recibieron 14 (CATORCE) preguntas por el **PARTICIPANTE AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.** y 4 (CUATRO) preguntas por el **PARTICIPANTE INDUSTRIAS METÁLICAS LOZADA, S.A. DE C.V.** al correo electrónico carlos.orquiz@guadalajara.gob.mx dentro de la fecha y horario establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** que cumplieran con los requisitos mínimos solicitados en el numeral 5. **JUNTA ACLARATORIA**.

Participante con razón social: **AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S. DE R.L. DE C.V.**

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Partida 1	Con relación a la partida 1 nos pueden compartir planos de la ubicación del Tablero de Control para la Sala de Sacrificio y la Ubicación del Centro de Carga.	El tablero de control y centro de carga se encuentra ubicado en el área de sacrificio de reses del rastro municipal. La documentación relacionada con los planos se podrá proporcionar al proveedor ganador. El participante deberá acudir a la visita de sitio durante el periodo que comprende del 10 al 14 de abril del 2025 de 9:00 y hasta las 17:00 horas, previo a la visita podrán contactarse con el área requirenente, al correo electrónico fernando.medina@guadalajara.gob.mx
2	Partida 1, Inciso 1.1 Insumos de Canalización	Con relación al Ducto RT Gama nos podrían indicar la cantidad de tramos o metros requeridos para la implementación de ductería.	El participante deberá considerar los tramos o metros para llevar a cabo el proyecto de adquisición e instalación del tablero de control hasta su operación a entera satisfacción del área requirenente.
3	Partida 1, Inciso 1.1 Insumos de Canalización	Con relación a la Tubo Conduit Galvanizado de 1" y ¾" nos podrían indicar la cantidad de tramos o metros requeridos para la implementación de ductería.	El participante deberá considerar los tramos o metros para llevar a cabo el proyecto de adquisición e instalación del tablero de control hasta su operación a entera satisfacción del área requirenente.



Adquisiciones

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
4	Partida 1, Inciso 1.1 Insumos de Canalización	Con relación al Cable de Cobre calibre 6 AWG, 8AWG, 10AWG y 12 AWG, nos podrían indicar la cantidad de cable requerido, además de indicar si será todo en un solo color o se deberá considerar mas de 1 color de cada medida.	El participante deberá considerar los tramos o metros para llevar a cabo el proyecto de adquisición e instalación del tablero de control hasta su operación a entera satisfacción del área requirente. Se deberá considerar más de un color de acuerdo a la norma NOM-001-SEDE/2012.
5	Partida 1, Inciso 1.1 Insumos de Canalización	Con relación al Cable de Cobre calibre 4 AWG, 2 AWG y 1/0 AWG, nos podrían indicar la cantidad de cable requerido	El participante deberá considerar los tramos o metros para llevar a cabo el proyecto de adquisición e instalación del tablero de control hasta su operación a entera satisfacción del área requirente.
6	Partida 1, Inciso 1.3 Soportería	Con relación a la soportería hecha a base de acero estructural, nos podrían indicar las dimensiones requeridas, así como el grosor y calibre del material requerido para la estructura.	El participante deberá considerar base de acero estructural dimensiones, material y calibre para llevar a cabo el proyecto de adquisición e instalación del tablero de control hasta su operación a entera satisfacción del área requirente.
7	Partida 1, Inciso 1.4 Control	Con relación al Tubo roscado Pared gruesa de 19mm, nos podrían indicar la cantidad de tramos o metros requerimos para la ductería del control.	El participante deberá considerar los tramos o metros para llevar a cabo el proyecto de adquisición e instalación del tablero de control hasta su operación a entera satisfacción del área requirente.
8	Partida 1, Inciso 1.4 Control	Con relación al Ducto RT Gama 15x7cm nos podrían indicar la cantidad de tramos o metros requerimos para la ductería del control.	El participante deberá considerar los tramos o metros para llevar a cabo el proyecto de adquisición e instalación del tablero de control hasta su operación a entera satisfacción del área requirente. El participante deberá considerar norma NOM-001-SEDE/2012.
9	Partida 1, Inciso 1.4 Control	Con relación al cable multi conductor blindado 3x18 + tierra física, nos podrían indicar la cantidad de cable requerido	El participante deberá considerar el cable multi conductor blindado 3x18 + tierra física, para llevar a cabo el proyecto de adquisición e instalación del tablero de control hasta su operación a entera satisfacción del área requirente. El participante deberá considerar norma NOM-001-SEDE/2012.
10	Partida 1, Inciso 1.4 Control	Con relación al Centro de Control de Motores, Nos podrían indicar la capacidad nominal de cada uno de los motores a controlar	La capacidad n6mina en el 6rea de reses es de 2 motores de 7.5/10 hp, 2 unidades hidr6ulicas con motor de 10 hp, 3 plataformas hidr6ulicas con unidad de 5 hp, una despieladora con motor de unidad de 10 hp, un motor de 5HP y una unidad de pist6n hidr6ulico de 7.5 HP, el descendedor y transportador lineal 2 motores de 3HP, En el 6rea de cerdos 2 motores de 3 HP, restrainer, 1 motor de 7.5 hp en mesa de sangrado, en el carrusel uno de 7.5 HP, un motor de 25 HP en la depiladora y un motor de aprox. 15Hp en la unidad hidr6ulica, un motor de 5 HP en el transportador y 2 motores de 1HP en los descendedores, 4 motores de 3 HP Flageladora y 2 motores de 1.5 HP de la chamuscadora.
11	Partida 1, Inciso 1.4 Control	Con relación al Centro de Control de Motores, Nos podrían indicar la cantidad de los motores a controlar	La cantidad de motores es: en el 6rea de reses es de 2 motores de 7.5/10 hp, 2 unidades hidr6ulicas con motor de 10 hp, 3 plataformas hidr6ulicas con unidad de 5 hp, una despieladora con motor de unidad de 10 hp, un motor de 5HP y una unidad de pist6n hidr6ulico de 7.5 HP, el descendedor y

Handwritten notes and signatures on the right margin:
 cdb
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]



Handwritten signatures and initials at the bottom right.



Adquisiciones

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
			transportador lineal 2 motores de 3HP, En el área de cerdos 2 motores de 3 HP, restrainer, 1 motor de 7.5 hp en mesa de sangrado, en el carrusel uno de 7.5 HP, un motor de 25 HP en la depiladora y un motor de aprox. 15Hp en la unidad hidráulica, un motor de 5 HP en el transportador y 2 motores de 1HP en los descendedores, 4 motores de 3 HP Flageladora y 2 motores de 1.5 HP de la chamuscadora.
12	Partida 1, Inciso 1.4 Control	De acuerdo con los requisitos técnicos de la convocatoria, se especifica que el encargado del proyecto debe ser Ingeniero Electromecánico con Cédula Federal. Atendiendo a lo anterior, con el ánimo de permitir una mayor participación y por lo tanto asegurar las mejores condiciones para la Convocante, respetuosamente solicitamos que el requerimiento sea de un Ingeniero con Cédula Federal pero sin limitarlo a que sea Electromecánico. Lo anterior se solicita debido a que existen varias especialidades que son competentes para atender lo requerido por la Convocante. ¿Se acepta nuestra propuesta?	No se acepta su propuesta, el encargado del proyecto deberá ser un Ingeniero Electromecánico titulado, para acreditar lo anterior el participante deberá presentar copia simple de la cédula federal y/o del título emitido por Universidad debidamente registrada ante la autoridad competente. El área requirente podrá verificar la veracidad de la documentación entregada para acreditar la especialidad del encargado del proyecto. El participante durante el desarrollo del proyecto de suministro e instalación del tablero deberá considerar lo señalado en la norma NOM-001-SEDE-2012, así con la normativa en NOM-029-STPS-2011.
13	Partida 1	Debido a que los trabajos requeridos contemplan el manejo de Energía Eléctrica, en varias Dependencias nos exigen el certificado DC3 en Seguridad en Electricidad o Pruebas Eléctricas y Mantenimiento de las Instalaciones eléctricas expedido de acuerdo a la Secretaría del Trabajo. ¿La Convocante también requiere este tipo de certificados o algún otro tipo de constancia o seguro del personal que llevara a cabo la implementación del requerimiento?	El participante podrá presentar dentro de su propuesta técnica el certificado DC3 en Seguridad en Electricidad o Pruebas Eléctricas y Mantenimiento de las Instalaciones eléctricas expedido de acuerdo a la Secretaría del Trabajo. Sin ser limitante para el resto de los participantes. Invariablemente durante el desarrollo de proyecto deberá considerar lo señalado en la norma NOM-001-SEDE-2012, así con la normativa en NOM-029-STPS-2011
14	Punto 20 Anticipo	Solicitamos a la convocante se pueda otorgar un anticipo por el 50%	Para este PROCESO DE ADQUISICIÓN no aplica anticipo, tal y como se señala en el numeral 20. ANTICIPO de las BASES.

Participante con razón social: INDUSTRIAS METÁLICAS LOZADA, S.A. DE C.V.

CONSECUTIVO	PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	Anexo 3. Propuesta Económica	¿Es posible presentar una propuesta económica que no contenga el 100% de las partidas solicitadas?	El participante podrá ofertar por partida, considerando todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la convocatoria y en el Anexo 1 carta de requerimientos técnicos.
2	Anexo 3. Propuesta Económica, Condiciones de Pago.	¿Es posible hacer entregas y cobros de partidas individuales, y cuál sería el procedimiento para solicitarlos?	Si, se podrán realizar pagos parciales de las partidas efectivamente entregadas a entera satisfacción del área requirente.





Adquisiciones

			En los términos señalado en el ANEXO. 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS y el área requiriente será la encargada de efectuar el trámite del pago de las partidas adjudicadas, como lo señala el numeral 3. TRÁMITE DE PAGO de las Bases.
3	Anexo técnico para las partidas de la 7 a la 13; Requerimientos técnicos B).	¿Es posible presentar un contrato que avale nuestra experiencia en equipos para rastro?	El participante deberá presentar los documentos solicitados en el apartado de nombre REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL PARTICIPANTE del Anexo 1 Carta de requerimientos Técnicos de las Bases.
4	Bases de licitación... 20. Anticipo.	¿Es posible tramitar un Anticipo y bajo que condiciones se podrán aplicar?	Para este PROCESO DE ADQUISICIÓN no aplica anticipo, tal y como se señala en el numeral 20. ANTICIPO de las BASES.

Segundo. – Se informa que se registró 6 (SEIS) PARTICIPANTE para estar presente en el Acto de JUNTA DE ACLARACIONES.

Tercero. – Se da por terminada la presente acta el mismo día que inició las 11:14 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
MTRA. MARTHA VELÁZQUEZ ORTEGA	DIRECTORA DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA		
LIC. SERGIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ	REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA CIUDADANA		
LIC. FERNANDO MEDINA FLORES	ENLACE ADMINISTRATIVO DEL RASTRO MUNICIPAL ÁREA REQUERENTE		
ING. ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ	PROYECTOS PARA RASTRO MUNICIPAL ÁREA REQUERENTE		
EMILY VIRIDIANA CASTAÑEDA CASTELLÓN	SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS		





► Adquisiciones

NOMBRE	ÁREA	FIRMA	ANTEFIRMA
ARQ. MARTHA CRISTINA URIAS CASTRO	REPRESENTANTE DEL TESTIGO SOCIAL	<i>Martha Cristina Urias Castro</i>	<i>MCU</i>

Por el Participante:

PARTICIPANTE	REPRESENTANTE	FIRMA	ANTEFIRMA
AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.	JOSE EDUARDO CASTILLO CORONEL	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
INDUSTRIAS METALICAS LOZADA, S.A. DE C.V.	ALBERTO LOZADA GARCIA	<i>Alb. Lozada G.</i>	<i>[Signature]</i>
SERVICIOS EN INGENIERIA, CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRA SUSTENTABLE 52, S.A. DE C.V.	EDGAR EDUARDO LÓPEZ GARCIA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
SERVICIO ELECTROMÉCANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	GERARDO NAVARRO ARZÁTE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
MARTIN RICARDO IBARRA BALTAZAR	MARTÍN RICARDO IBARRA BALTAZAR	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
GRUPO COMJAL DE OCCIDENTE DE S. DE R.L. DE C.V.	DANIEL HONORATO CASTILLO ZUÑIGA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

----- FIN DEL ACTA -----

