



“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA”
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

Con fundamento en los artículos 115 fracción II, primer párrafo y IV, primer párrafo, así como el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9º primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V y VI, 73 primer párrafo, 79, 83, 85 fracción IV y 88 primer y último párrafos de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 1º numeral 1, fracción IV, y numerales 2º y 3º, fracción IX, 34, 35 numeral 1, fracción III, 47, 59 numerales 1 y 2, 67, 69, 71, 72 y demás concurrente de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; 1º, 2º, 8º fracción VIII, 25 numeral 1, fracciones III, V y XII y numeral 2; 37, 42 numeral 1, 57, 60, 62 numerales 1 y 2, y demás aplicables del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara; los artículos 1º, 2º, fracción III, 6º, 15 y 16 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; los artículos 1º, 2º, 3º fracción III, 12 y 14 del Reglamento de Austeridad para el Municipio de Guadalajara correspondiente al oficio **DA/478/2023 derivado de la requisición 20230929-00**, para la **Licitación Pública LPL 2023/410** referente a la adquisición de **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA**, requerido por la **Dirección de Administración de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental**.

ANTECEDENTES

1. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara de Adquisiciones aprobó en su **Décimo Octava sesión ordinaria del 07 siete de julio de 2023 dos mil veintitrés** las bases de este proceso de adquisición, por lo que a través de la Dirección de Adquisiciones y por medio del portal del Gobierno de Guadalajara, en esa fecha se publicó la **convocatoria** para participar, de acuerdo con el artículo 47, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con lo establecido en el Capítulo III de las bases de la licitación en comento, de rubro PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
2. El **13 trece de julio de 2023 dos mil veintitrés** se llevó a cabo una **junta de aclaraciones**, de conformidad con los artículos 63 y 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como al capítulo V de las bases de la licitación, de rubro: FECHA Y LUGAR DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LAS BASES.
3. El **20 veinte de julio de 2023 dos mil veintitrés** se llevó a cabo el registro y el acto de **presentación de propuestas técnicas y económicas** en apego a los artículos 59, fracciones V a XI y 64 a 70 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como al artículo 53 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara.
4. Se hace constar que al acto de apertura de propuestas asistieron los representantes del área requirente y de la Contraloría Ciudadana, así como el personal de la Dirección de Adquisiciones de Guadalajara y el proveedor que lo solicitó.



5. Esta Dirección recibió las propuestas de **02 (dos) licitantes**, en la inteligencia de que se condujo sin limitar el proceso de competencia y libre concurrencia, disposición contenida en el artículo 51, Numeral 1 de la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; asimismo, se manifiesta que el fallo se emite de conformidad con el capítulo XXV, inciso e de las bases. Los licitantes son:

- **CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS**
- **FELIPE MERCADO BARAJAS**

En función de lo antes expuesto, así como a lo deliberado y resuelto por los miembros del Comité y el área requirente, quienes conforman este acto, se emite el siguiente:

FALLO DE ADJUDICACIÓN

Primero. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara de Adquisiciones, resolvió que el licitante **CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS** en su propuesta **no cumple** con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al no entregar la carta de aceptación de la retención para la aportación del cinco al millar tal como se establece en:

CAPÍTULO VIII OBLIGACIONES GENERALES DE LOS PARTICIPANTES, inciso B. PERSONAS FÍSICAS punto 9. Presentar una declaración escrita dentro de su propuesta, en la cual, hagan constar su voluntad a su aportación del cinco al millar (0.5%) antes de IVA del contrato que le sea adjudicado para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco. anexo 9.

Esto es así de acuerdo con el acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo que su propuesta **se desecha**

Segundo. El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara de Adquisiciones, resolvió que el licitante **FELIPE MERCADO BARAJAS** en su propuesta **cumple** con los requisitos legales establecidos en las bases, los anexos y en la convocatoria de la licitación, al entregar todos los documentos. Esto es así de acuerdo con el acta de apertura que obra en el expediente de conformidad con el artículo 65, numeral 1, fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Asimismo, en atención al dictamen mediante el que el área requirente evaluó las propuestas, el oficio **UDSG/161/2023**, donde se valora puntualmente el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, se califica a la propuesta de **solvente técnicamente**; por ende, garantiza el cumplimiento de de las obligaciones respectivas.



"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA" CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

Tercero. Así pues, en virtud de que el área requirente expresa conformidad con la proposición recibida y conforme a lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede adjudicar el contrato de la Licitación Pública Local LPL 2023/410 a FELIPE MERCADO BARAJAS, por un monto de \$2,468,932.40 (dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y dos pesos 40/100 m.n.) IVA incluido.

Se precisa que los servicios sean suministrados a partir del fallo cumpliendo con las condiciones plasmadas en las bases y posterior a la emisión de la orden de compra, de conformidad con las políticas de los fabricantes o hasta agotar el techo presupuestal.

Se Hace constar que en virtud del régimen fiscal de la licitante adjudicada y/o en razón del bien o servicio a contratar, el adjudicado podrá ser sujeta de retenciones del Impuesto Sobre la Renta y/o el Impuesto al Valor Agregado, por lo que los montos que establezcan en la Orden de Compra podrán variar al monto establecido en el presente fallo.

Tabla 1 Descripción de la partida adjudicada

Table with 4 columns: PARTIDA, DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO, CANTIDAD, FELIPE MERCADO BARAJAS. Row 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC DE 400 KW UBI... 1 69,900.00

Nicolás Regules 63 del Mercado Mexico Barrio Mexicaltzingo Guadalajara, Jalisco, México. 33 3942 3700





“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.		
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC DE 75 KW UBICADA EN TESORERIA, CON DOMICILIO EN: CALLE MIGUEL BLANCO NO. 901 * Afinación media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbonos, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Sustitución del sistema de escape dañado. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1	\$83,990.00
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC DE 30 KW UBICADA EN RECAUDADORA PRISCILIANO SANCHEZ, CON DOMICILIO EN: AV. CIRCUNVALACION NO. 2921. * Servicio de Afinación mayor a bomba e inyectores con laboratorio especializado que incluya: desmontaje de bomba para traslado a laboratorio, desarmar bomba para revisar y reemplazo de válvulas,	1	\$132,450.00

Nicolás Regules 63 del Mercado Mexico Barrio Mexicaltzing Guadalajara, Jalisco 33 3942 3700






“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

contrapesos, resortes, o-rings , reten y empaques ,limpieza general de la bomba, armado de bomba, calibración y ajustes en banco de laboratorio a 1800 R.P.M , montaje y calibración de bomba e inyectores en motor. Desmontaje, desarmado y reemplazo de toberas , armado , calibración y esprayamiento en banco de laboratorio, calibración de punterías. pruebas. Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante.

- * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua.
- * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador.
- * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas.
- * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto.
- * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación.
- * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada.
- * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión.
- * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga.
- * Suministro y sustitución de tablero de control , que incluya: módulo de control de arranque y paro automático, cargador de batería de 127V de CA a 24V CD, relevadores, cableado, materiales varios, el sistema de control deberá ser digital, INTERNILITE coman 125 con oroecc, con accesorios de control y programación de módulo de control.
- * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible.
- * Suministro e instalación de sensor de presión
- * Suministro e instalación de sensor de temperatura
- * Suministro e instalación de bomba de elevación de combustible.
- * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.



Gobierno de Guadalajara



"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA" CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA


4	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA OTTOMOTORES DE 30 KW UBICADA EN RECAUDADORA URDANETA, CON DOMICILIO EN: AV. ANDRES DE URDANETA NO. 1880.</p> <p>* Afinación media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante.</p> <p>* Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua.</p> <p>* Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador.</p> <p>* Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto.</p> <p>* Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión.</p> <p>* Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión, servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga.</p> <p>* Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible.</p> <p>* Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	1	\$67,700.00
5	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC DE 115 KW UBICADA EN CATASTRO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN: AV. 5 DE FEBRERO NO. 249.</p> <p>* Afinación media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante.</p>	1	\$117,900.00





“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<ul style="list-style-type: none"> * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Suministro y sustitución de tablero de control , incluya: módulo de control de arranque y paro automático, cargador de batería de 127V de CA a 24V CD, relevadores, cableado, materiales varios, el sistema de control deberá ser digital, INTERNILITE coman 125 con oroec, con accesorios de control y programación de módulo de control. * Suministro e instalación de sensor de presión * Suministro e instalación de sensor de temperatura * Suministro e instalación de bomba de elevación de combustible. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 		
--	---	--	--

6	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC DE 55 KW UBICADA EN DESARROLLO SOCIAL, CON DOMICILIO EN: AV. 5 DE FEBRERO NO. 249.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Afinación media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté 	1	 <p>\$71,150.00</p> <p>Gobierno de Guadalajara</p>
---	---	---	---



“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<p>averiado y Cambio de manguera del pre calentador.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión, servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 		
7	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA OTTOMOTORES DE 250 KW UBICADA EN UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, CON DOMICILIO EN: MARIANO BÁRCENA NO. 997.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Afinación media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, 	1	\$83,800.00

Nicolás Regules 63, impulsor y sello del Mercado Mexicano, Barrio Mexicaltzingo, Jalisco. Mexico. 33 3942 3700





“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<p>regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Calibración de termostatos * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>		
8	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC DE 100 KW UBICADA EN UNIDAD MEDICA DR. RIVAS SOUZA, CON DOMICILIO EN: AV. PERIFERICO NORTE, MANUEL GÓMEZ MORIN NO. 350. * Servicio de Afinación mayor a bomba e inyectores con laboratorio especializado que incluya: desmontaje de bomba para traslado a laboratorio, desarmar bomba para revisar y reemplazo de válvulas, contrapesos, resortes, o-rings , reten y empaques ,limpieza general de la bomba, armado de bomba, calibración y ajustes en banco de laboratorio a 1800 R.P.M , montaje y calibración de bomba e inyectores en motor. Desmontaje, desarmado y reemplazo de toberas , armado , calibración y esprayamiento en banco de laboratorio, calibración de punterías. pruebas. Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión.</p>	1	\$157,000.00

Nicolás Regules 63 Avenida Alta del Mercado Mexicano Barrio Mexicaltzingo Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700





"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA" CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<p>* Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga.</p> <p>* Suministro y sustitución de tablero de control, que incluya: módulo de control de arranque y paro automático, cargador de batería de 127V de CA a 24V CD, relevadores, cableado, materiales varios, el sistema de control deberá ser digital, INTERNILITE coman 125 con oroec, con accesorios de control y programación de módulo de control.</p> <p>* Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible.</p> <p>* Suministro e instalación de sensor de presión</p> <p>* Suministro e instalación de sensor de temperatura</p> <p>* Mano de obra especializada , herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>		
9	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC. DE 100 KW UBICADA EN UNIDAD MEDICA RUIZ SÁNCHEZ, CON DOMICILIO EN: C. ANTONIO TELLO NO. 215.</p> <p>* Servicio de Afinación mayor a bomba e inyectores con laboratorio especializado que incluya: desmontaje de bomba para traslado a laboratorio, desarmar bomba para revisar y reemplazo de válvulas, contrapesos, resortes, o-rings , reten y empaques ,limpieza general de la bomba, armado de bomba, calibración y ajustes en banco de laboratorio a 1800 R.P.M , montaje y calibración de bomba e inyectores en motor. Desmontaje, desarmado y reemplazo de toberas , armado , calibración y esprayamiento en banco de laboratorio, calibración de punterías. pruebas. Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante.</p> <p>* Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua.</p> <p>* Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador.</p> <p>* Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque. Desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto.</p> <p>* Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación.</p>	1	\$152,000.00

Nicolás Regules 63 del Mercado Mexicano Barrio Mexicaltzingo Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700





“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<ul style="list-style-type: none"> * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Suministro y sustitución de tablero de control ,que incluya: módulo de control de arranque y paro automático, cargador de batería de 127V de CA a 24V CD, relevadores, cableado, materiales varios, el sistema de control deberá ser digital, INTERNILITE coman 125 con oroecc, con accesorios de control y programación de módulo de control. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Suministro e instalación de sensor de presión * Suministro e instalación de sensor de temperatura * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 		
10	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC DE 55 KW UBICADA EN UNIDAD MEDICA DR. ARIAS GONZÁLEZ, CON DOMICILIO EN: C. LOS ANGELES Y C. ANALCO S/N.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Afinación media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. 	1	\$93,000.00





"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA" CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<ul style="list-style-type: none"> * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Reparación de generador asíncrono, que incluya: desacoplo de generador, desconexión de líneas de fuerza y distribución, traslados a taller, soldadura en cuerpo de bomba principal y discos de acoplamiento, limpieza y barnizado de bobina de rotor principal y rotor del excitador, armado y balanceo electrodinámico, acoplamiento a motor, conexión de líneas de fuerza y distribución, pruebas de operación manual/automático 220v 60 Hz 1800R.P.M. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 		
11	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC DE 75 KW UBICADA EN UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, CON DOMICILIO EN: AV. CRUZ DEL SUR NO. 2592.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Afinación media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , 	1	\$83,900.00

Nicolás Regules 63 del Mercado Mexico Barrio Mexicaltzingo Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700



Gobierno de Guadalajara



"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA" CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<p>servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga.</p> <p>* Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible.</p> <p>* Suministro e instalación de bomba de elevación de combustible.</p> <p>* Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>		
--	---	--	--

12	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA CUMMINGS DE 150 KW UBICADA EN COMISARIA POLICIA, CON DOMICILIO EN: AV. CALZADA INDEPENDENCIA NORTE NO. 840.</p> <p>* Servicio de Afinación mayor a bomba e inyectores con laboratorio especializado que incluya: desmontaje de bomba para traslado a laboratorio, desarmar bomba para revisar y reemplazo de válvulas, contrapesos, resortes, o-rings , reten y empaques ,limpieza general de la bomba, armado de bomba, calibración y ajustes en banco de laboratorio a 1800 R.P.M , montaje y calibración de bomba e inyectores en motor. Desmontaje, desarmado y reemplazo de toberas , armado , calibración y esprayamiento en banco de laboratorio, calibración de punterías. pruebas. Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante.</p> <p>* Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua.</p> <p>* Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador.</p> <p>* Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto.</p> <p>* Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión.</p> <p>* Servicio de Transferencia: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo,</p>	1	\$87,000.00
----	---	---	-------------





Licitación Pública Local LPL 2023/410
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA”
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<p>Pruebas de operación con y sin carga.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Suministro y sustitución de tablero de control , que incluya: módulo de control de arranque y paro automático, cargador de batería de 127V de CA a 24V CD, relevadores, cableado, materiales varios, el sistema de control deberá ser digital, INTERNILITE coman 125 con oroec, con accesorios de control y programación de módulo de control. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Suministro e instalación de sensor de presión * Suministro e instalación de sensor de temperatura * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 		
--	--	--	--

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	FELIPE MERCADO BARAJAS
13	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC DE 100 KW UBICADA EN COMISARIA POLICIA, CON DOMICILIO EN: AV. PERIFERICO NORTE MANUEL GOMEZ MORIN NO. 3229.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Afinacion media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Trasferencia: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas 	1	\$85,000.00

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México. 33 3942 3700





“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.		
14	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA CUMMINS DE 150 KW UBICADA EN COMISARIA POLICIA, CON DOMICILIO EN: AV. PERIFERICO NORTE MANUEL GOMEZ MORIN NO. 3229.</p> <p>* Afinación media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante.</p> <p>* Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua.</p> <p>* Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador.</p> <p>* Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbonos, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto.</p> <p>* Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión.</p> <p>* Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga.</p> <p>* Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible.</p> <p>* Suministro y sustitución de tablero de control, que incluya: módulo de control de arranque y paro automático, cargador de batería de 127V de CA a 24V CD, relevadores, cableado, materiales varios, el sistema de control deberá ser digital, INTERNILITE coman 125 con orecc, con</p>	1	\$127,700.00

Nicolás Regules 63, del Mercado Mexicano Barrio Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700





**Administración
e Innovación**

**Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 2023/410**

Adquisiciones
Administración e Innovación

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA”
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA**

	<p>accesorios de control y programación de módulo de control. * Suministro e instalación de sensor de presión * Suministro e instalación de sensor de temperatura * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>		
--	---	--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nicolás Regules 63, Planta Alta
del Mercado Mexicaltzingo,
Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco. México.
33 3942 3700



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

<p>15</p>	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA CUMMINS DE 50 KW UBICADA EN POLICIA POLIGONO 7, CON DOMICILIO EN: CALLE GAZA NO. 833 ENTRE AV. PABLO VALDEZ Y GUSTAVO BAZ.</p> <p>* Afinación media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante.</p> <p>* Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua.</p> <p>* Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador.</p> <p>* Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto.</p> <p>* Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada.</p> <p>* Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión.</p> <p>* Servicio a Trasferencia: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga.</p> <p>* Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible.</p> <p>* Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución.</p>	<p>1</p>	<p>\$69,900.00</p>
-----------	--	----------	--------------------

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700





“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

<p>16</p>	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA JOHN DEER DE 50 KW UBICADA EN BOMBEROS 1, CON DOMICILIO EN: AV. CALZADA DEL CAMPESINO NO. 1097.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Afinacion media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Suministro e instalación de bomba de elevación de combustible. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 	<p>1</p>	<p>\$94,700.00</p>
-----------	--	----------	--------------------

Nicolás Regules 63, Planta Alta del Mercado Mexicaltzingo, Barrio Mexicaltzingo, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco. México. 33 3942 3700





CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

17	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC DE 100 KW UBICADA EN BOMBEROS BASE 5, CON DOMICILIO EN: AV. PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN NO. 460.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Afinacion media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión, servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Suministro e instalación de bomba de elevación de combustible. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 	1	\$85,500.00
18	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE 100 KW UBICADA EN MERCADO CORONA, CON DOMICILIO EN: AV. HIDALGO NO. 469.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Afinacion media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. 	1	\$85,700.00

Nicolás Regules 63, del Mercado Mexicano Barrio Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco, México. 33 3942 3700



Gobierno de Jalisco





CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<ul style="list-style-type: none"> * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 		
19	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE 100 KW UBICADA EN ACADEMIA DE POLICIA ZEUZ, CON DOMICILIO EN: CALLE RIO TIZAPAN NO. 1696.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Servicio de Afinación mayor a bomba e inyectores con laboratorio especializado que incluya: desmontaje de bomba para traslado a laboratorio, desarmar bomba para revisar y reemplazo de válvulas, contrapesos, resortes, o-rings , reten y empaques ,limpieza general de la bomba, armado de bomba, calibración y ajustes en banco de laboratorio a 1800 R.P.M , montaje y calibración de bomba e inyectores en motor. Desmontaje, desarmado y reemplazo de toberas , armado , calibración y esprayamiento en banco de laboratorio, calibración de punterías. pruebas. Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y reemplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. 	1	\$79,900.00





“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA” CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Trasferencia: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 		
20	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE 30 KW UBICADA EN: AV. 5 DE FEBRERO NO. 249. PLANTA DEL SITE.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Servicio de Afinacion mayor a bomba e inyectores con laboratorio especializado que incluya: desmontaje de bomba para traslado a laboratorio, desarmar bomba para revisar y reemplazo de válvulas, contrapesos, resortes, o-rings ,reten y empaques ,limpieza general de la bomba, armado de bomba, calibración y ajustes en banco de laboratorio a 1800 R.P.M , montaje y calibración de bomba e inyectores en motor. Desmontaje, desarmado y reemplazo de toberas , armado , calibración y esprayamiento en banco de laboratorio, calibración de punterías. pruebas. Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y Alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. 	1	<p>\$79,900.00</p>  <p>Gobierno de Guadalajara</p>  



CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<ul style="list-style-type: none"> * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión, servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 		
21	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE 30 KW UBICADA EN: CALLE TEPIC NO. 1226. PLANTA MOVIL</p> <ul style="list-style-type: none"> * Afinación media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. 	1	\$75,500.00





CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<ul style="list-style-type: none"> * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Traserferencia: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 		
22	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA DE 125 KW UBICADA EN: AV. 5 DE FEBRERO NO. 249., EDIFICIO CENTRAL</p> <ul style="list-style-type: none"> * Servicio de Afinacion mayor a bomba e inyectores con laboratorio especializado que incluya: desmontaje de bomba para traslado a laboratorio, desarmar bomba para revisar y reemplazo de válvulas, contrapesos, resortes, o-rings , reten y empaques ,limpieza general de la bomba, armado de bomba, calibración y ajustes en banco de laboratorio a 1800 R.P.M , montaje y calibración de bomba e inyectores en motor. Desmontaje, desarmado y reemplazo de toberas , armado , calibración y esprayamiento en banco de laboratorio, calibración de punterías. pruebas. Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. 	1	\$70,900.00





"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA" CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

	<ul style="list-style-type: none"> * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 		
23	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTA MARCA PLANELEC DE 95 KW UBICADA EN: CALLE TEPIC NO. 1226. PLANTA MOVIL</p> <ul style="list-style-type: none"> * Afinación media que incluya: Cambio de líquido refrigerante, cambio de filtros de combustible (diesel), cambio de filtro de aire, cambio de aceite de motor y filtros, cambio de tapón del radiador, calibración de todos los componentes, ajustes de inyectores y remplazo de ser necesario, lavado de motor con desengrasante. * Cambio de bandas (polea del ventilador, bomba de agua y alternador) y Mangueras de agua. * Revisión del pre calentador y cambio del mismo en caso de que esté averiado y Cambio de manguera del pre calentador. * Suministro e instalación de baterías 2 de 27 placas y terminales de las mismas. * Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a motor de arranque: desarmado, cambio de bujes, carbones, baleros, solenoide de arranque y conexiones de contacto. * Pruebas, ajustes y arranques al sistema de gobernación. * Servicio de Mantenimiento a bomba de agua (reemplazo de kit, flecha impulsor y sello mecánico) y/o reemplazo de la misma en caso de estar averiada. * Servicio de Mantenimiento al Alternador: reemplazo de diodos, regulador de voltaje, baleros, puntos de conexión. * Servicio a Tránsito: corte de energía programado, revisión , servicio y/o cambio de contactores, platinos, zapatas, corte de líneas de fuerza y control y reconexión de las mismas, Lubricación de Mecanismo, Pruebas de operación con y sin carga. * Limpieza interior de tanque de combustible y líneas de alimentación y retorno de combustible. * Cambio de empaques de tapas en el cuerpo de motor. * Mano de obra especializada, herramienta, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución. 	1	\$73,900.00





CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA

No	Criterio de evaluación	Porcentaje	FELIPE MERCADO BARAJAS
1	<u>Garantía</u> El licitante deberá de garantizar los materiales contra defecto de fábrica y mano de obra del servicio por 12 meses.	20%	20%
2	<u>Experiencia</u> El licitante deberá presentar contratos que haya contraído con anterioridad, similares al presente, con entes públicos o privados.... 29% 2 contratos o más 29% 1 contrato 15%	29%	29%
3	<u>Oferta económica (precio mínimo ofertado)</u> Mismo que será evaluado por el área centralizada de compras.	51%	51%
Total de la evaluación		100%	100%

(Handwritten blue circle and signature)

Cuarto. La evaluación de la proposición que conforma el proceso LPL 2023/410 estuvo a cargo de:

Nombre	Cargo	Dependencia
Ing. Arq. Ernesto Villalobos Rodríguez	Jefe de unidad departamental	Dirección de administración

(Handwritten blue signature)

(Handwritten blue signatures and marks)



**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA”
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA**

Quinto. En atención al artículo 57, apartado 4 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones para el Municipio de Guadalajara, difúndase y publíquese el contenido del presente fallo en el Portal de Transparencia del Municipio de Guadalajara, haciendo este evento, las veces de notificación personal del mismo a los participantes. Lo anterior sin perjuicio de que puedan acudir personalmente para que se les entregue copia del mismo en la Calle Nicolás Regules número 63 sesenta y tres, planta alta del Mercado Mexicaltzingo, en el Barrio de Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco, ubicación de la entidad convocante.

La Dirección de Adquisiciones se reserva las facultades de citar a los proveedores y/o enviar el contenido del fallo mediante correo electrónico dispuesto en las respectivas propuestas. Se hace constar que el acto fue celebrado en la **vigésimo primera con fecha de 04 cuatro de agosto de 2023 dos mil veintitrés.**

Sexto. En congruencia con la fracción V del artículo 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y su Municipios, se manifiesta que la Dirección Jurídica de lo Consultivo del Gobierno de Guadalajara, Jalisco, notificará al proveedor adjudicado para que pueda acudir a la firma del contrato y presentación de garantías, acudiendo para tal efecto al domicilio de dicha Dirección ubicada en la calle Hidalgo, número 426, colonia Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco.

Elaboró: pnvm

Lic. Ana Paula Virgen Sánchez
Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara.

Giovanna Vidal Cedano
Representante de la Tesorería del Gobierno municipal de Guadalajara.





Administración
e Innovación

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 2023/410

Adquisiciones
Administración e Innovación

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA"
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,
ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA**

Luis Galindo Cruz
Representante del Consejo de Cámaras Industriales
de Jalisco.

Lic. Silvia Jacqueline Martin del Campo Partida
Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior
de Occidente, A.C.

Lic. Octavio Zúñiga Garibay
Representante de la Cámara de Comercio,
Servicios y Turismo de Guadalajara

Lic. Rosario Alejandrina Avilés Martín del Campo
Representante de la Consejería Jurídica del Gobierno
Guadalajara.

C. Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Representante de la Contraloría Ciudadana.



Gobierno de
Guadalajara



Administración e Innovación

Fallo de Adjudicación
Licitación Pública Local LPL 2023/410

Adquisiciones
Administración e Innovación

**“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA”
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUADALAJARA**

Luis Rangel García
Representante de la Coordinación General de Desarrollo Económico

Lic. Alejandro Murueta Aldrete
Representante de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental

Lic. Gonzalo Alberto García Avila
Secretario técnico del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Guadalajara.

